

Leoncin, dnia 2 grudnia 2010 roku

Gmina Leoncin
ul. Partyzantów 3
05-155 Leoncin

Wszyscy Wykonawcy

WYJAŚNIENIA
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dot. postępowania o udzielnie zamówienia publicznego nr GK-341/p. n /14/10 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 29 listopada 2010 roku na zadanie pn. „ Dostawa okien plastikowych PCV wraz z ich montażem do Zespołu Szkół w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej uzup. w związku z art. 38 ust. 1 upzp, zawiadamia się , że w dniu 02.12.2010 roku wpłynął do Zamawiającego poniższy wniosek o wyjaśnienie dotyczące w/w przetargu:

Pytanie 1. Czy współczynnik przenikania ciepła $U=0,7W/m^2K$ oraz izolacyjność akustyczna R_w 35-40 dB dotyczą całego okna czy tylko szyby?

Pytanie 2. Czy Zamawiający w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT dopuszcza możliwość zmiany należności wynikającej z umowy?

Pytanie 3. Prosimy o określenie czy okna są skrzynkowe czy zespolone?.

W odpowiedzi na pytanie dotyczące przetargu na „ Dostawa okien plastikowych PCV wraz z ich montażem do Zespołu Szkół w Głusku z siedzibą w Nowych Grochalach” wyjaśnimy:

Odp. 1


Współczynnik przenikania ciepła $U= U=0,7W/m^2K$ dotyczy tylko szyby.
Zamawiający dopuszcza - izolacyjność akustyczna R_w 31 dB dla szyby

Odp. 2

Tak dopuszcza.

Odp. 3

Okna zespolone.

WÓJT GMINY

Józef Mosakowski