


Zestaw wodomierzowy z wodomierzem JS dn=20 mm



Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Nr normy, katalog	
1	Wodomierz skrzydełkowy JS 2.5(040) dn=20 mm Q=2.5m ³ /h	kpl. 1	Fabryka Wodomierzy i Zegarów ul. Targowa 42/22 TORUŃ	
	- Łącznik wodomierzowy mosiężny			szt. 2
	- Nakrętka			szt. 2
	- Uszczelka			szt. 2
2	Łącznik mosiężny z długim gwintem	szt. 1		
3	Przeciwnakrętka	szt. 1		
4	Zawór przelotowy 20 mm kulowy	szt. 1	PN-66/M-75005	
5	Zawór przelotowy z kurkiem spustowym 20 mm kulowy	szt. 1		
6	Złączka nakrętka 20 mm równoprzelotowa	szt. 1		
7	Złączka nakrętka 32 mm równoprzelotowa	szt. 2		
8	Złączka wkrętka zwezkowa 32/20 mm	szt. 2		

Miejscowość			
Nazwa Zestaw wodomierzowy			
Temat Sieć wodociągowa			Skala
Stadium Projekt budowlany			Nr rys. 4
Branża Sanitarna			
	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektował	mgr inż. I. Kucharska	343/77	
Projektował	mgr inż. A. Fellauer	1339/72 WM Wq-221/92	
			Kość rys. 5
			Data wyk.
			P.